

平成28年度 御宿町清掃センターのダイオキシン類測定結果

測定日	12月21日	
測定項目	濃度単位 ng-TEQ/m ³ N	
	排出基準値	測定結果
排ガス	10	0.13
ばいじん	3	0.066
焼却灰	3	0.014

平成29年度 御宿町清掃センターのダイオキシン類測定結果

測定日	12月20日	
測定項目	濃度単位 ng-TEQ/m ³ N	
	排出基準値	測定結果
排ガス	10	0.14
ばいじん	3	0.089
焼却灰	3	0.059